



Sachgebiet
Hauptamt**Sachbearbeiter**
Herr Huber

Beratung
Bäderausschuss

28.11.2023

Behandlung
öffentlich**Zuständigkeit**
Entscheidung

Betreff**Fachplanung Lüftungsanlage; Information**

Mitteilung:

Die Anlagen sind ein Vierteljahrhundert alt. Dementsprechend weist das Energieaudit darauf hin, dass hier das größte Einsparpotential vorhanden ist. Die Anlagen sind gut gepflegt und laufen noch, allerdings sind sie für eine durchschnittliche Laufzeit von 20 Jahren ausgelegt. Somit gilt es die Zeit, in der die Anlage noch zuverlässig läuft, für eine fundierte Fachplanung zu nutzen, um dann die Erneuerung bestmöglich durchführen zu können sobald die Anlage getauscht werden muss. Dies dürfte in den nächsten 2-3 Jahren zu erwarten sein. Der Vorstand empfiehlt die Einschaltung eines Fachplaners und die Bereitstellung der dafür nötigen Kosten im HH 2024.